



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028
Почтовый адрес: ул. Тесанова, д. 16, корп. 1, г. Архангельск, 163045
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: arkhangelsk@szap.gosnadzor.ru

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
телефон/факс: (812) 21-20-80

Архангельск,
ул. Тесанова, 16, корп. 1

« 05 » декабря 20 18 г.
17 час 30 мин

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений

№ 56-7318-3898/ПР

Предписание выдано: Северо-Западным управлением Ростехнадзора 05.12.2018г.
Основание проведения проверки: распоряжение №56-7318/Ркот 31 октября 2018 года заместителя руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора Пивоварова Э.А.

Лицо (а), проводившие проверку:

- государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по Архангельской области Худяков Алексей Сергеевич;

Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Приморская средняя школа» (МБОУ «Приморская СШ»),
ИНН 2921004669, ОГРН 1022901496001

При проведении проверки присутствовали:

Нефедова София Николаевна – учитель физики (ответственный за электрохозяйство) МБОУ «Приморская СШ»

Дата и время проведения проверки:

с 10-00 08.11.2018 по 17-00 05.12.2018

Продолжительность 20 рабочих дней.

по адресу/адресам:

163523, Архангельская область, Приморский район, д. Рикасиха, д. 66 (объекты электроэнергетики на территории Приморского района, Архангельской области).

Сведения о результатах проверки и об установленных фактах нарушений:

указаны в Акте проверки от 05.12.2018г. №56-7318-7957/А.

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическому лицу предписывается устранить выявленные нарушения обязательных требований в указанные сроки:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного пра- вого акта и номер его пункта, требо- вания которого нарушены (не со- блюдены)	Срок ис- полнения
1	2	3	4
1	В МБОУ «Приморская СШ» (в организации, имеющей электроустановки напряжением до 1000 В) не обеспечено прохождение ответственным за электрохозяйство проверки знаний на присвоение IV группы по электробезопасности	п.1.2.7 ПТЭЭП, п.8.2 ПЛ	01.04.2019
2	В МБОУ «Приморская СШ» (в организации, имеющей электроустановки напряжением до 1000 В) не обеспечено прохождение заместителем ответственного за электрохозяйство проверки знаний на присвоение IV группы по электробезопасности	п.1.2.7 ПТЭЭП, п.9.2 ПЛ	01.04.2019
3	В МБОУ «Приморская СШ» нет списков работников, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования	п. 1.8.9 ПТЭЭП, п. 53.1 ПЛ	01.04.2019
4	МБОУ «Приморская СШ» не проводятся осмотры видимой части заземляющих устройств зданий школы, начальной школы и детского сада	п. 2.7.8, приложение 3 ПТЭЭП, п. 174.1 ПЛ	01.04.2019
5	В МБОУ «Приморская СШ» отсутствуют заполненные паспорта заземляющих устройств	п.2.7.9 ПТЭЭП, п.176 ПЛ	01.04.2019
6	Не предоставлен перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации	п. 4.1, 4.2, приложе- ние 7 ПОТЭЭ п. 245.3 ПЛ	01.04.2019
7	МБОУ «Приморская СШ» не проводятся измерения сопротивления заземляющих устройств зданий школы, начальной школы и детского сада	п. 2.7.13, приложе- ние 3 ПТЭЭП, п. 175.1 ПЛ	01.04.2019
8	МБОУ «Приморская СШ» не проводится проверка наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами зданий школы, начальной школы и детского сада	п. 2.7.13, приложе- ние 3 ПТЭЭП, п. 175.3 ПЛ	01.04.2019
9	МБОУ «Приморская СШ» не проводятся измерение токов короткого замыкания электроустановки, проверка состояния пробивных предохранителей зданий школы, начальной школы и детского сада	п. 2.7.13, приложе- ние 3 ПТЭЭП, п. 175.5 ПЛ	01.04.2019
10	МБОУ «Приморская СШ» не проводятся измерение удельного сопротивления грунта в районе заземляющего устройства зданий школы, начальной школы и детского сада	п. 2.7.13, приложе- ние 3 ПТЭЭП, п. 175.6 ПЛ	01.04.2019
11	МБОУ «Приморская СШ» не проводится проверка срабатывания защиты для контроля соответствия токов плавления предохранителей или уставокрасцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановке зданий школы, начальной школы и детского сада	п. 2.7.16, приложе- ние 3 ПТЭЭП, п. 177 ПЛ	01.04.2019
12	МБОУ «Приморская СШ» не проводятся проверки в соответствии графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами	п. 2.12.17, приложе- ние 3 ПТЭЭП, п. 213.4 ПЛ	01.04.2019

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного пра- вого акта и номер его пункта, требо- вания которого нарушены (не со- блюдены)	Срок ис- полнения
1	2	3	4
	(протоколами) испытания и измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей в здании школы, начальной школы и детского сада		
13	МБОУ «Приморская СШ» не обеспечено проведение своевременных испытаний применяемых защитных средств диэлектрические перчатки и боты (протоколы не предоставлены)	п. 1.4 ПОТЭЭ; п.1.3.9 ПТЭЭП, п.226 ПЛ	01.04.2019
14	В МБОУ «Приморская СШ» отсутствует перечень должностей и профессий, требующих присвоения I группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала, при выполнении работ которым может возникнуть опасность поражения электрическим током	п. 1.4.4, приложение 1 ПТЭЭП, п. 16.1 ПЛ	01.04.2019
15	В МБОУ «Приморская СШ» отсутствует распоряжение о назначении работника, в обязанности которого входит проведение инструктажа и проверка знаний для присвоения I группы по электробезопасности	п. 1.4.4, приложение 1 ПТЭЭП, п. 16.2 ПЛ	01.04.2019
16	На дверях в электрощитовые в здании школы детского сада МБОУ «Приморская СШ» отсутствует соответствующая надпись	п. 2.2.20 ПТЭЭП, п. 83.2 ПЛ	01.04.2019
17	Не нанесены диспетчерские наименования на дверцах электрошкафов в помещениях электрощитовых в зданиях школы и детского сада МБОУ «Приморская СШ»	п. 2.2.20 ПТЭЭП, п. 83.1 ПЛ	01.04.2019
18	На дверях в электрощитовую в здании начальной школы МБОУ «Приморская СШ» отсутствует знак безопасности	п. 2.2.20 ПТЭЭП, п. 83.2 ПЛ	01.04.2019

Используемые сокращения:

ПТЭЭП – «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказы Минэнерго от 13.01.2003 №6, зарег. в Министерстве юстиций РФ от 22.01.2003 №4145;

ПОТЭЭ – «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв., приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. N 328н, зарег. Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный N 41781 от 13 апреля 2016 г.;

ПЛ – Проверочный лист (список контрольных вопросов), содержащий обязательные требования к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденный приказом Ростехнадзора от 21 декабря 2017 г. № 557 (зарегистрирован Минюстом России от 3 мая 2018 г., регистрационный № 50956).

В соответствии с Положением о Северо-Западном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное приказом Ростехнадзора от 12.12.2012 № 722, законному представителю юридического лица МБОУ «Приморская СШ» предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки. После устранения нарушений, в кратчайшие сроки предоставить информацию об устранении в Северо-Западным управлением Ростехнадзора по Архангельской области.

Предписание от 05.12.2018г. №56-7318-3898/ПР составлено на 3 страницах в 2 экземплярах.

Подписи должностных лиц (лица), проводивших проверку:

Худяков Алексей Сергеевич

(ФИО)


(Подпись)

Подписи лиц, присутствовавших при проверке:

Нефедова София Николаевна

(Ф.И.О.)


(Подпись)

С Предписанием ознакомлен, экземпляр Предписания от 05.12.2018 г. № 56-7318-3898/ПР на руки получен.

Руководитель (представитель) юридического лица или индивидуальный предприниматель

Директор МБОУ «Приморская
СШ» Зеновская Л.В.

(ФИО должностного лица)

(Подпись)

(Дата)

От ознакомления с предписанием Руководитель (представитель) юридического лица или индивидуального предпринимателя отказался


(ФИО должностного лица)

(Подпись)

(Дата)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием вправе обратиться в государственный орган в порядке и сроки, установленные ч.12 ст.16 Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного (надзора) и муниципального контроля».

Невыполнение в установленный срок законного Предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) влечет привлечение к административной ответственности по ст.19.5 КоАП РФ.